

## SCHEMA DE MONTAGE

048347MPC2N10- BOÎTERMP DUAL PH-RX

- 1 Injection de pH ou de chlore liquide
- 2 Raccordement des sondes d'analyse pH et Redox
- 3 Alimentation 230 V asservie à la pompe de filtration
- 4 Bidon de produit de traitement (pH ou chlore) avec sonde de niveau (permet l'arrêt de la pompe si le bidon est épuisé)
- 5 Prise de terre pour courants électriques vagabonds (prise en option, fortement conseillée)

