



Cable d'alimentation 230V+T 50Hz

C NC 24 V<sub>AC</sub> 4 3 M  
 Interdit pompe    Sortie EV

Sonde SE3 : M + 3 + 4 > **RNS-2**  
 Sonde SE1 : M + 3 + 4 > **NIVA 3**  
 Flotteur : M + 3 > **RNS-1**

QUALITE Vérification    Approbation		C.C.E.I. ZAC SAUMATY - SEON Rue des frères MAURRAS Av. André ROUSSIN, 13016 MARSEILLE		Référence:		N° FOLIO	
				RNS-1-2 - NIVA 3		1/1	
A	Création	28/02/2019	MS	Code info: RNS1-2-NIVA3_ATL1			
Ind.	Modification	Date	Nom				

# REGUL. NIVEAU